

長岡市柿町産業廃棄物最終処分場点検記録（R7年12月度）

設 備 点 檢 及 び			頻度 (回)	点検結果	点検結果	備考
水 質 檢 查 項 目				12月3日	12月18日	
設 備 点 検	1. pH電極	電極洗浄	1/半月	実施	実施	
		電解液補充	1/半月	無し	無し	
		電極校正	1/半月	実施	実施	
	2. pH記録計	記録紙補充	1/半月	無し	無し	
		インク補充	1/半月	有り	無し	
	3. 薬注ポンプ	薬注ポンプダイヤル（25%）	1/半月	変更なし	変更なし	
	4. 薬品補充	(ℓ)	1/半月	0	0	
	5. 運転状況	原水ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
		攪拌機	1/半月	異常なし	異常なし	
		フロートスイッチ動作	1/半月	良	良	
		薬注ポンプ	1/半月	異常なし	異常なし	
	6. 制御盤	ランプ類	1/半月	良	良	
		スイッチ動作	1/半月	良	良	
	7. pH値	設定値 (7.20)	1/半月	変更なし	変更なし	
		測定値 中和層（原水）	1/半月	6.7	7.0	
		測定値 記録層	1/半月	6.8	6.6	

設 備 点 檢 及 び			頻度 (回)	点検結果		備考
水 質 檢 查 項 目				12月1日		
水質 点 検	1. 浸出水	pH 5.8~8.6	1/月	7.3		
		BOD ≤60 mg/ℓ	1/月	0.5		
		COD ≤90 mg/ℓ	1/月	2.7		
		SS ≤60 mg/ℓ	1/月	定量下限値未満		
		総窒素 mg/ℓ	1/月	2.4		
	2. 地下水 (上流)	電気伝導率 mS/m	1/月	17		
		塩化物イオン mg/ℓ	1/月	8.1		
	3. 地下水 (下流)	電気伝導率 mS/m	1/月	39		
		塩化物イオン mg/ℓ	1/月	9.0		

巡視項目（目視検査）		頻度 (回)	点検結果		備考
			12月16日		
1. 管理施設（雨漏り・破損・耐久性）		1/月	異常なし		
2. 処分場法面（崩落・ひび割れ・陥没）		1/月	異常なし		
3. 処分場側溝（破損・オーバーフロー）		1/月	異常なし		
4. 処分場集水枡（地下浸透）		1/月	異常なし		
5. 看板表示（連絡先・責任者氏名等）		1/月	異常なし		
6. 観測井戸（埋没の有無）		1/月	異常なし		

埋立実績

埋立は、平成12年11月1日に終了しており、それ以降埋立実績はありません。

以上